

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«25» сентября 2025 г., 37250061000219483279
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Иваново Управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ивановской
области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«16» октября 2025 г., 12 час. 00 мин. № 2509/000-37/201-ВО/А

(дата и время составления акта)

г. Иваново, ул. Советская, д.26

(место составления акта)

Акт профилактического визита
обязательного

(обязательный по инициативе)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «25» сентября 2025 г., № 2509/000-37/201-ВО/Р, учетный номер проверки 37250061000219483279.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен:

1. Дашин Николай Сергеевич – начальник отделения нормативно-технического ОНД и ПР г.о. Иваново УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ивановской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))
2. Рыжов Дмитрий Владимирович – старший инспектор отделения надзорных мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций ОНД и ПР г.о. Иваново УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ивановской области (государственный инспектор городского округа Иваново по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. К проведению профилактического визита были привлечены:
специалисты:

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проводится)

6. Профилактический визит был проведен по адресу (местоположению):

1. обл Ивановская, г Иваново, ул Войкова, Дом 3

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

7. Контролируемое лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА № 57" ИНН 3702234140, адрес регистрации юридического лица: 153025, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИВАНОВО, УЛ. ВОЙКОВА, Д.3

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен профилактический визит)

8. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «06» октября 2025 года, 11 час. 00 мин.
по «08» октября 2025 года, 12 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение профилактического визита приостанавливалось в связи с ...

с " " Г., час. мин.
по " " Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении профилактического визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается фактически совершённое контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр, 2) досмотр, 3) опрос, 4) получение письменных объяснений, 5) истребование документов, 6) отбор проб (образцов), 7) инструментальное обследование, 8) испытание, 9) экспертиза, 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «06» октября 2025 года, 11 час. 00 мин.
по «08» октября 2025 года, 12 час. 00 мин.

по месту:

(указываются даты и места фактически совершённых контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

2) испытание

(указывается фактически совершённое контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр, 2) досмотр, 3) опрос, 4) получение письменных объяснений, 5) истребование документов, 6) отбор проб (образцов), 7) инструментальное обследование, 8) испытание, 9) экспертиза, 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «08» октября 2025 года, 10 час. 00 мин.
по «08» октября 2025 года, 12 час. 00 мин.

по месту:

(указываются даты и места фактически совершённых контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении профилактического визита были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Не рассматривались

(указываются рассмотренные при проведении профилактического визита документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа, 2) представленные контролируемым лицом, 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник))

11. По результатам профилактического визита установлено:

- Руководитель объекта защиты, в котором могут одновременно находиться 50 и более человек не прошел обучение по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации в области пожарной безопасности. Основание: пп. 1 п. 1 Приложения 4 к приказу МЧС России от 16 декабря 2024 г. № 1120 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»; (далее — Приказ МЧС России № 1120). Место выявления нарушения: МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 57», расположенное по адресу: 153025, Ивановская область, город Иваново, ул Войкова, д. 3
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 1, Прочее Приложение №4. Приказ федерального органа исполнительной власти 1120 от 16.12.2024 'Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Руководители органа государственной власти, органа местного самоуправления, общественного объединения, юридического лица, граждане (физические лица), в том числе индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, либо лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности (далее – руководители организаций и граждане) на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности проходят обучение по дополнительным профессиональным программам – программам повышения квалификации в области пожарной безопасности.
- Ответственное должностное лицо на объекте защиты, в котором могут одновременно находиться 50 и более человек не прошло обучение по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации в области пожарной безопасности. Основание: пп. 2 п. 1 Приложения 4 к Приказу МЧС России № 1120. Место выявления нарушения: МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 57», расположенное по адресу: 153025, Ивановская область, город Иваново, ул Войкова, д. 3
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 1, Прочее Приложение №4. Приказ федерального органа исполнительной власти 1120 от 16.12.2024 'Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:

Ответственные должностные лица, занимающие должности главных специалистов технического и производственного профиля, или должностные лица, исполняющие их обязанности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности, определяемые руководителями организаций и гражданами проходят обучение по дополнительным профессиональным программам – программам повышения квалификации в области пожарной безопасности.

3. С работниками учреждения не проводится внеплановый противопожарный инструктаж при введении в действие новых или внесении изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные документы по пожарной безопасности. Основание: п. 12 Приказа МЧС России № 1120; Место выявления нарушения: МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 57», расположенное по адресу: 153025, Ивановская область, город Иваново, ул. Войкова, д. 3
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 12, Прочее Приложение №1. Приказ федерального органа исполнительной власти 1120 от 16.12.2024 'Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Внеплановый противопожарный инструктаж проводится при введении в действие новых или внесении изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные документы по пожарной безопасности, содержащие требования пожарной безопасности, применимые для объектов защиты.
4. Руководитель объекта защиты не определил порядок и сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации. Основание: п. 2 Приложения № 1 Приказа МЧС России № 1120; пункт 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 (далее — Правила). Место выявления нарушения: МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 57», расположенное по адресу: 153025, Ивановская область, город Иваново, ул. Войкова, д. 3
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 2, Прочее Приложение №1. Приказ федерального органа исполнительной власти 1120 от 16.12.2024 'Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Руководители органа государственной власти, органа местного самоуправления, общественного объединения, юридического лица, граждане (физические лица), в том числе индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, либо лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности (далее – руководители организаций и граждане), определяют в зависимости от структуры объекта защиты и численности работников или служащих порядок и сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа (далее – обучение), с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие виды электронной подписи (при оформлении документов в электронном виде и использовании электронной подписи).
5. Над всеми огнетушителями, расположенными на объекте защиты, на стене на высоте 1.7 метра от пола не расположен знак «Огнетушитель». Основание: часть 2 статьи 60 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент); пункт 4.13 ГОСТ 59641-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 794-ст). Место выявления нарушения: МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 57», расположенное по адресу: 153025, Ивановская область, город Иваново, ул. Войкова, д. 3
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 2, Глава 14, Статья 60. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.
6. Руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Основание: пункт 36 Правил; Место выявления нарушения: МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 57», расположенное по адресу: 153025, Ивановская область, город Иваново, ул. Войкова, д. 3
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 36 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.
7. С противопожарными дверями не проводится эксплуатационно-техническое обслуживание. Основание: ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 88, табл. 24 Технического регламента, п. 54 Правил, п. 4.1.6.3 ГОСТ Р 59642-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля». Место выявления нарушения: МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 57», расположенное по адресу: 153025, Ивановская область, город Иваново, ул. Войкова, д. 3
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой противопожарными преградами. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

8. Ковры, расположенные на путях эвакуации в группе «Аистенок» объекта защиты, не надежно крепятся к полу. Основание: п. 31 Правил. Место выявления нарушения: МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 57», расположенное по адресу: 153025, Ивановская область, город Иваново, ул Войкова, д. 3
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 31 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов должны надежно крепиться к полу.
9. Ковры, расположенные на путях эвакуации в группе «Улыбка» объекта защиты, не надежно крепятся к полу. Основание: п. 31 Правил. Место выявления нарушения: МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 57», расположенное по адресу: 153025, Ивановская область, город Иваново, ул Войкова, д. 3
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 31 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов должны надежно крепиться к полу.
10. В помещении группы «Улыбка» объекта защиты не обеспечено наличие приспособлений для samozакрывания дверей эвакуационных выходов. Основание: п. 14 Правил; ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 53 Технического регламента, п. 4.2.24 Свода правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194. Место выявления нарушения: МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 57», расположенное по адресу: 153025, Ивановская область, город Иваново, ул Войкова, д. 3
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 14 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для samozакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для samozакрывания.
11. Световое табло «Выход» в подвальном помещении расположено не над эвакуационным выходом (фактически расположено сбоку от выхода). Основание: ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 84 Технического регламента, п. 5.3. Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержденный и введенный в действие приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 173. Место выявления нарушения: МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 57», расположенное по адресу: 153025, Ивановская область, город Иваново, ул Войкова, д. 3
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 84, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться подачей световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей.
12. В подвальном помещении объекта защиты допущено хранение мебели и других предметов. Основание: пп. «б» п. 16 Правил. Место выявления нарушения: МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 57», расположенное по адресу: 153025, Ивановская область, город Иваново, ул Войкова, д. 3
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 16 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 На объектах защиты запрещается использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для хранения и применения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке, пожаровзрывоопасных (пожароопасных) веществ и материалов, отходов любых классов опасности, продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности.
13. Способ прокладки линий СПС на чердаке не обеспечивает работоспособность в условиях пожара (способ прокладки не соответствует технической документации). Основание: п.6.4 СП 6.13130 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 6.13130) ст. 4, ст. 5, ст. 6, часть 2 статьи 82 Технического регламента. Место выявления нарушения: МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 57», расположенное по адресу: 153025, Ивановская область, город Иваново, ул Войкова, д. 3

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 2, Глава 19, Статья 82. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций

14. Линия связи СПС в коридоре на первом этаже не обеспечивает работоспособность в условиях пожара (отсутствует хомут короба у одного края, что не соответствует способу крепления технической документации). Основание: ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 82, Технического регламента, п. 6.4, СП 6.13130. Место выявления нарушения: МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 57», расположенное по адресу: 153025, Ивановская область, город Иваново, ул Войкова, д. 3

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 2, Глава 19, Статья 82. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций

15. Линия связи СПС во всем здании не обеспечивает работоспособность в условиях пожара (отсутствуют внешние соединители кабель каналов, что не соответствует способу крепления технической документации). Основание: ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 82, Технического регламента, п. 6.4, СП 6.13130. Место выявления нарушения: МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 57», расположенное по адресу: 153025, Ивановская область, город Иваново, ул Войкова, д. 3

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 2, Глава 19, Статья 82. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций

16. Питание электроприемников систем противопожарной защиты в здании не осуществляется от панели ПЭСПЗ и от самостоятельного НКУ с АВР, которое должно подключаться после аппарата управления и до аппарата защиты ВРУ, ГРЩ или НКУ здания. Основание: п. 5.2 СП 6.13130, ч. 4 ст. 81 Технического регламента, п. 2 (1) Правил. Место выявления нарушения: МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 57», расположенное по адресу: 153025, Ивановская область, город Иваново, ул Войкова, д. 3

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 4, Глава 19, Статья 81. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а также инженерного оборудования зданий и сооружений определяются в соответствии с техническими регламентами для данных объектов, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", для данных объектов и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.

17. Места прохода кабелей СПС через стены и перекрытия с нормируемым пределом огнестойкости не уплотнены негорючими материалами, обеспечивающий нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции. Основание: ч. 7 ст. 82 Технического регламента. Место выявления нарушения: МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 57», расположенное по адресу: 153025, Ивановская область, город Иваново, ул Войкова, д. 3

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 7, Глава 19, Статья 82. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

18. Места прохода кабелей СОУЭ через стены и перекрытия с нормируемым пределом огнестойкости не уплотнены негорючими материалами, обеспечивающий нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции. Основание: ч. 7 ст. 82 Технического регламента. Место выявления нарушения: МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 57», расположенное по адресу: 153025, Ивановская область, город Иваново, ул Войкова, д. 3

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 7, Глава 19, Статья 82. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом

огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

19. В чердачном помещении допущено свисание линии связи с пожарным извещателем без крепления к несущей конструкции. Основание: п. 6.6.9 Свод правил СП 484.131.1500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», ч. 4 ст. 81 Технического регламента, п. 2 (1) Правил. Место выявления нарушения: МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 57», расположенное по адресу: 153025, Ивановская область, город Иваново, ул Войкова, д. 3
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**
Часть 4, Глава 19, Статья 81. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
- Нарушенное обязательное требование:**
Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а также инженерного оборудования зданий и сооружений определяются в соответствии с техническими регламентами для данных объектов, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", для данных объектов и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.

(указываются выводы по результатам проведения профилактического визита. 1) вывод об отсутствии нарушения обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом профилактического визита, 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом профилактического визита, 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Документы не прилагаются

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные промочерные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

13. Способ проведения профилактического визита:

3 - дистанционные технологии не применялись

(указывается способ проведения профилактического визита)

Начальник отделения нормативно-технического ОНД и
ПР г.о. Иваново УНД и ПР Главного управления МЧС
России по Ивановской области (государственный
инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному
надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))
Дашин Николай Сергеевич



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

00977303E17EB57720769AF43F58043034
Владелец: Дашин Николай Сергеевич
Действителен с 24.07.2025 по 17.10.2026

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего профилактический визит)

подпись

Дашин Николай Сергеевич - начальник отделения нормативно-технического ОНД и ПР г.о. Иваново УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ивановской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)), телефон: 84932301674, e-mail: dashin.ns@37.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт профилактического визита, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом профилактического визита (дата и время ознакомления):

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knid.gosuslugi.ru> или с помощью QR-кода

